



UWAGA:
Uziom fundamentowy, tasma czarna 25x4 układać w ławie fundamentowej
mimoś do gruntu zgodnie z normą, min. odstęp 50mm.
Współpraca z tasma Fe 25x4, wyjąć z fundamentu uziemieć murowiście.
Uziom fundamentowy musi być sprawdzony przed zakończeniem prac.
Przebieganie kabli elektrycznych w ławie fundamentowej.
Po zakończeniu betonowania fundamentów wykonać ponowną rejestrację uziemień.
Sprawdzenie uziemień fundamentowych po zakończeniu prac ziemnych.
Wraz z zakończeniem prac ziemnych.

Instalacje Elektryczne	
Instalacje Elektryczne	RYS. NR IE02
Rzut Fundamentu	ARKUSZ NR 1
Objekt:	PROJEKT BUDOWY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA z wewnętrznymi instalacjami gazową i wentylacji mechanicznej, wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym drogi wewnętrzne, mury oporowe, miejsca postojowe, PRZENIESIENIE URZĄDZEŃ PŁACU ZABAW oraz budowę doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego W KLEOSINIE PRZY UL. KRUCZKOWSKIEGO 4 NA DZIAŁCE O NR EW. 188/4, 192/4, 192/7
Inwestor:	URZĄD GMINY JUCHOWIEC KOŚCIELNY UL. LIPKA, 16-06 JUCHOWIEC KOŚCIELNY
Projektant:	mgr inż. Tomasz Skudłowski PDL/0079/P002/10
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Skudłowski PDL/0079/P002/13
Prace elektryczne w ramach projektu budowlanego	
Data: 05.09.2016	