

PRZEKRÓJ E-E
SKALA 1:100



PRZEKRÓJ F-F
SKALA 1:100

D-3 DACH NAD SALĄ NA PODDASZU

2x1,25	płyta G-K
	paroizolacja
	izolacja z pianki poliuretanowej pomiędzy istniejącymi elementami konstrukcyjnymi dachu
	istniejące warstwy dachowe

D-1 DACH

	blacha trapezowa powlekana na kolor brązowy
3,0cm	łaty stalowe 30x60mm
	wiatroizolacja
	konstrukcja stalowa dachu

S1 STROP REI60

2x1,8cm	płyta OSB
25,4cm	stalowa konstrukcja stropu z wypełnieniem z wełny min. (gęstość 70-100kg/m³)
0,27cm	profil stalowy R-CD
1,5cm	płyta ogniowa

S-1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA O ODPORNOŚCI EI60

	tynk cienkowarstwowy na siatce
10,0cm	wełna mineralna
1,5cm	płyta ogniowa
15,0cm	*konstrukcja stalowa ściany z wypełnieniem wełną mineralną*
1,5cm	płyta ogniowa
	tynk wewnętrzny

S-2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA O ODPORNOŚCI EI30

	tynk wewnętrzny
1,5cm	płyta ogniowa
15,0cm	konstrukcja stalowa ściany wypełnieniem wełną mineralną
1,5cm	płyta ogniowa
	tynk wewnętrzny

S-4 PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA

1,5cm	płyta gk
9,0cm	*konstrukcja stalowa ściany z wypełnieniem wełną mineralną*
1,5cm	płyta gk

S-3 PROJEKTOWANA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA

1,5cm	płyta gk
15,0cm	*konstrukcja stalowa ściany z wypełnieniem wełną mineralną*
1,5cm	płyta gk

P-01 POSADZKA NA GRUNCIE

2,0cm	gres/wykładzina PCV
5,0cm	szlichta betonowa zbrojona siatką Ø6mm/ zamiennie z włókien polipropylenu
10,0cm	styropian EPS 100
1x	folia PE (w pomieszczeniach mokrych izolacja z płynnej folii
15,0cm	beton B15
20,0cm	piasek zagęszczony

S-6 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA

	tynk gipsowy(w pom. mokrych cement.-wap.)
18,0cm	bloczki silikatowe
15,0cm	*styropian λ = 0,031 W/mK*
0,8cm	tynk cienkopowłokowy

S-5 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

25cm	bloczki betonowe 25x25cm
	izolacja przeciwwilgociowa
10,0cm	styrodur
	tynk cienkopowłokowy pokryty izolacją p-wilgociową lub osłonięty folią.

P-02 POSADZKA POD ZADASZENIEM

6,0cm	betonowa kostka brukowa
3,0cm	podsypka cementowo-piaskowa
15,0cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D-2 DACH

	blachodachówka
5,0cm	łaty 50x50mm co 40 cm
3,0cm	kontrłaty
	wiatroizolacja
30,0cm	wełna mineralna pomiędzy drewnianą konstrukcją
	paroizolacja
3,0cm	łaty
2x1,5cm	płyta ogniowa

LEGENDA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY W KONSTRUKCJI STALOWEJ
- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE I ZAMUROWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA

Obiekt	DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZOWĄ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM DROGI WEWNĘTRZNE, MURY OPOROWE, MIEJSCA POSTOJOWE, PRZEZNIESIENIE URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ BUDOWĄ, DOZIEMNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO W KLESZNIE PRZY UL. KRUCZKOWSKIEGO 4 NA DZIALCE O NR EW. 128/4, 192/5, 192/7				
Adres inwestycji	16-001 Kleosin, ul. Kruczkowskiego 4				
Inwestor	URZĄD GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. Lipowa, 16-061 Juchnowiec Kościelny				
Przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ E-E, PRZEKRÓJ F-F		Skala 1:100		Nr rys 8
	Imie i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż.arch. Piotr Pytasz	ARCHITEKTURA	BŁ/45/94	8.08.2016	
Współpraca	mgr inż.arch. Kamil Luma	ARCHITEKTURA			
Sprawdzający	mgr inż.arch. Michał Belasz	ARCHITEKTURA	2157/66		