



# Szczegóły wykonania gazociągu w rurze osłonowej dla d = 125 mm

Średnica gazociągu PE SDR 17,6	Średnica rury osłon.	Typ ślizgów	Wysokość ślizgów h
125x7,1	200x11,4	B/4	19

Średnica zewn. gazociągu od do	Ilość elementów na jeden pierścień "A/B"	Odstęp między płozami
110,8 131,2	4	1,5 m

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok tel./fax (085) 675 35 93				
Temat	Rozbudowa ul.Kraszewskiego wraz z budową pętli autobusowej, budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul.Tuwima w Kleśninie, gm. Juchnowiec Kościelny wraz z budową infrastruktury technicznej	NR. RYS. S5		
Obiekt	Przebudowa sieci gazowej	SKALA ..		
Inwestor	Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny ul.Lipowa 10	BRANŻA: sanitarna		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa rys.	Szczegóły wykonania gazociągu w rurze osłonowej			
Projektant:	mgr inż. Maciej Wendolowicz	PDL/0143/POOS/13		
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Barański	BL/88/02		maj 2016