

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE


- ISTN. KABEL ELEKTRYCZNY
— ISTN. WODOCIĄG
— ISTN. KABEL TELEFONICZNY
— ISTN. GAZOCIĄG
— ISTN. LINIA NAPIĘCIOWA ELEKTRYCZNA NN
— ISTN. LINIA NAPIĘCIOWA TELEFONICZNA
— ISTN. LINIA NAPIĘCIOWA ELEKTRYCZNA nN 0,4kV
(DO PRZEBUDOWY WG OPRACOWANIA PGE DYSTYBUCJA S.A.)



UZBROJENIE PROJEKTOWANE

- proj. oprawa oświetleniowa typu LED o parametrach z dokumentacji technicznej (z demontażu)
- istn. proj. skup napowietrznej linii elektroenergetycznej (wg. oddz. opracowania)
- napowietrzna linia oświetleniowa o parametrach z dokumentacji technicznej podwieszona na istn. proj. skupach przebiegającej napowietrznej linii elektroenergetycznej (wg. oddz. opracowania)
- proj. uziemienie R=10 OHM
- proj. odgromniki

JWAGI:

- Przemyślenia nieopisane zaprojektowano o długości odpowiadającej z rysunku
- Przy skłapkach pozostać zapasy kabli długości po ok. 1,5m.
- Typ poszczególnych osłon rurowych podany w legendzie
- Kable w ciągach wielokrotnych układaj po trasie wg. projektu budowlanego
- Zaprojektuj kable typu YKZYs (obładowanie uliczne) wg typu, ilości i przekroju zgodnym ze schematem rysunkowym projektowanego oświetlenia
- Pełne istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszczonym w projekcie budowlanym. Który stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym
- Urządzenia przeznaczone do demontażu w ramach zadania realizowanego przez PGE Dystrybucja S.A. przekreślono i ułożoniono w ciągach poprowadzonych

		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 160 60 80, e-mail: drogowyskaz-sc@o2.pl	
Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU		Rysunek nr : E-1/2
Skala : 1:500	Opis: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórka istniejącego budynku na odcinkach; od km rob. 0+024 do km rob. 0+428, od km rob. 0+540 do km rob. 4+093 oraz od km rob. 4+320 do km rob. 7+820, gm. Juchnowiec Kościelny		Data : 22.12.2016
PRZEBUDOWA URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNYCH			
Opracował:		Opracowanie:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07		mgr inż. Sebastian Ruciński	



**INFORMACJA O PUNKATACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W
GRANICACH OPRACOWANIA**

Nr punktu	Stan znaku	i rodzaj stabilizacji
1095	Dobry	granit
109501	Dobry	znak ścienny
109509	Dobry	znak ścienny
1094	Dobry	granit

