








### UZBROJENIE ISTNIEJĄCE


-  - ISTN. KABEL ELEKTRYCZNY  
 - ISTN. WODOCIĄG  
 - ISTN. KABEL TELEFONICZNY  
 - ISTN. GAZOCIĄG  
 - ISTN. LINIA NAPIEWIETRZNA ELEKTRYCZNA NN  
 - ISTN. LINIA NAPIEWIETRZNA TELEFONICZNA  
 - ISTN. LINIA NAPIEWIETRZNA ELEKTRYCZNA nN 0,4kV  
 (DO PRZEBUDOWY WG OPRACOWANIA PGE DYSTYBUCJA S.A.)




## UZBROJENIE PROJEKTOWANE

- prj. sprawa oświetlenia typu: LED o parametrach z dokumentacji technicznej (z demontażu)
- istn./prj. skup napowietrznej linii elektroenergetycznej (wg. oddz. opracowanie)
- napowietrzna linia oświetlenia o parametrach z dokumentacji technicznej podwieszona na istn./prj. skupach przebudowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej (wg. oddz. opracowania)
- prj. uziemienie R<10 OHM
- prj. odgromniki

**JWAGI:**

- Przepustki nieopisane zaprojektowano o długości oszczędzanej z rysunku
- Przy skłupach pozostawiać zapasy kabli długości co najmniej 0,5 m.
- Typ poszczególnych osłon rurowych podane w legendzie
- Kable w ciągach wielokrotnych układów po trasie wg. projektu budowlanego
- Obciążenie kablem typu YKY20 (obciążenie ułożonej) wg typu, ilości i przekroju zgodnym ze schematem ideowym projektowanego obiektu
- Pełnie istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszczonym w projekcie budowlanym, który stanowi komplement z niniejszym projektem wykonawczym
- Urządzenia przeznaczone do demontażu w ramach zadania realizowanego przez PGE Dystrybucja S.A. przewidziano i ułożoniono w celach gospodarczych

		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium : <b>P.W.</b>	Nazwa rysunku: <b>PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU</b>		Rysunek nr : <b>E-1/2</b>
Skala : <b>1:500</b>	Opiekt: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórka istniejącego budynku na odcinkach; od km rob. 0+024 do km rob. 0+428, od km rob. 0+540 do km rob. 4+093 oraz od km rob. 4+320 do km rob. 7+820, gm. Juchnowiec Kościelny		Data : <b>22.12.2016</b>
<b>PRZEBUDOWA NAWOZNIETRZNEJ LINII OŚWIECZENIA ULICZNEGO</b>			
Opracował:		Opracowanie:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07		mgr inż. Sebastian Ruciński	



**INFORMACJA O PUNKATACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA**

Nr punktu	Stan znaku	i rodzaj stabilizacji
1095	Dobry	granit
109501	Dobry	znak ścienny
109509	Dobry	znak ścienny
1094	Dobry	granit

