

27/07/2017 10:38

DK/14778/2017



BMED2K1Y7

ZALĄCZNIK NR 11
Białystok dn. 2017-07-24.



Nr PZD-II-ST/D-5403/336-2/2016

1. Ref. Kch
2. Ref. POR
24.07.2017
28.07.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 – z późniejszymi zmianami/ oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t./, oraz uchwały Nr 1945/2006 Zarządu Powiatu w Białymstoku z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku jako zarządcy dróg powiatowych, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zmienia za zgodą stron decyzję wydaną dla: **Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny**, Nr PZD-II-ST/D-5403/336/2016 z dnia 06.12.2016 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w obrębie geod. wsi Niewodnica Nargilewska i Solniczki gm. Juchnowiec Kościelny, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1494B, 1487B i 1484B, w następującym zakresie:

1. W decyzji Nr PZD.II.ST/D-5403/336/2016 w punkcie 1 podpunkty od 9 do 19 zastępuje się podpunktami o następującej treści:
 - 9) Projektowane przejście poprzeczne sieci wodociągowej pod drogą powiatową od projektowanej sieci wodociągowej na działce nr geod. 38 w kierunku działki nr geod. 58 (droga powiatowa Nr 1485B), wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej o dł. min. 20,0 m na całej długości przejścia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejącej jezdni, **równoległe do projektowanej kanalizacji sanitarnej w odległości max. 1,0 m od niej.**
 - 10) Projektowane sieć wodociągową od projektowanego przejścia poprzecznego pod drogą na wysokości działki nr geod. 59 do działki nr geod. 85, wykonać w wykopie wąskoprzestrzennym, **równoległe do projektowanej kanalizacji sanitarnej w odległości max. 1,0 m od niej.**
 - 11) Projektowane przejście poprzeczne sieci wodociągowej pod skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1485B, od projektowanej sieci wodociągowej na wysokości działki nr geod. 58 do działki nr geod. 57, wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej o dł. min. 12,0 m na całej długości przejścia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejącej jezdni.
 - 12) Projektowane zasuwy na wodociąg zlokalizować poza istniejącą i projektowaną jezdnią drogi powiatowej
 - 13) Projektowaną sieć wodociągową od projektowanego przejścia poprzecznego pod drogą na wysokości działki nr geod. 57 do projektowanego przejścia poprzecznego pod drogą na wysokości działki nr geod. 2/17, wykonać w wykopie wąskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacją wskazaną w projekcie zagospodarowania terenu złożonego do wniosku.
 - 14) Wykop zasypać gruntem kat. II warstwami wraz z zagęszczeniem do uzyskania minimalnego wskaźnika zagęszczenia $Is=1,0$.
 - 15) Odtworzyć naruszony pas drogowy.
 - 16) Projektowane przejście poprzeczne sieci wodociągowej pod drogą powiatową na wysokości działki nr geod. 2/17 do działki nr geod. 20, wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej o dł. min. 20,0 m na całej długości przejścia w pasie drogowym drogi powiatowej, na głębokości

min. 0,5 m pod rzedną projektowanej kanalizacji deszczowej, bez naruszenia konstrukcji korony drogi.

- 17) Projektowane sieć wodociągową od projektowanego przejścia poprzecznego pod drogą na wysokości działki nr geod. 20 powiatowa Nr 1484B) do istniejącej sieci wodociągowej na wysokości działki nr geod. 19, wykonać w wykopie wąskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacją wskazaną w projekcie zagospodarowania terenu złączonego do wniosku.
- 18) Wykop, zasypać gruntem kat. II warstwami wraz z zagęszczeniem do uzyskania minimalnego wskaźnika zagęszczenia $Is=1,0$.
- 19) Odtworzyć naruszony pas drogowy.

2. Pozostałe warunki decyzji Nr PZD-II-ST/D-5403/336/2016 pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W związku z tym, że decyzja spełnia w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od jej uzasadnienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Z up. Zarządu Powiatu Białostockiego
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

Otrzymują:

1. Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
2. a/a