

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Niewodnica Nargilewska pod warunkiem:

1. Zachowania :

- zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej od istniejących i projektowanych gazociągów PE -0,3m.
- zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od istniejących i projektowanych gazociągów PE -0,4m;
- zachowania minimalnych odległości poziomych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od istniejących i projektowanych gazociągów PE - 0,5m.

2. Z uwagi na zagłębienie sieci wod.-kan. zaleca się zrealizowanie ich przed wykonaniem projektowanej sieci gazowej i przyłączy gazowych – należy skoordynować roboty budowlane.

3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać informacje, czy projektowana sieć gazowa nie została jednak wykonana oraz sprawdzić aktualny przebieg sieci gazowej i uwzględnić w dokumentacji projektowej;

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku tel.85-675-68-33, 85-66-45-905 o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych .

5. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej! Z uwagi wymogi właściciela drogi oraz zachowaną bezpieczną odległość pionową od gazociągu (min.1,0m) - dopuszczamy wykonanie robót ziemnych przeciskiem, pod warunkiem prowadzenia budowy pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Białymstoku. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót.

6. Przed zakończeniem robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do:

- odtworzenia na swój koszt : naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej.

7. Zabezpieczenie gazociągów podlega odbiorowi przez przedstawiciela Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku.

8. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej .

9. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjętej opracowaniem projektu– np. zbliżenie sieci do gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.

10. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Małgorzata Rakowska-Krawczeniuk