

Przekrój B-B



Oznaczenia:

1. Podsypka piaskowa grubości 100mm
2. Podbudowa z betonu C12/15
3. Elastyczne uszczelnienia między kręgami - połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej
4. Beton kinety B-10
5. Rura kanalizacyjna - DN wg profilu podłużnego
6. Pefabrykowany cokół studni DN1000
7. Kręgi żelbetowe DN1000 wg zestawienia studni
8. Tuleja uszczelniająca (przejście typu szczelnego) w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy lub gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.
9. Pierścień odciążający typ : dla DN1000mm - PO 1740/1300. h=150mm
10. Płyta przykrywowa typ dla DN1000mm - PPO 1740/600/150

ALTERNATYWA: dla PKT 9 i 10 :
Pokrywa odciążająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i płyty.

11. Pierścienie regulacyjne uszczelnione betonowe lub tworzywowe.
12. włazy żeliwne klasy D400 kN zgodnie z normą PN-93/H74124/DIN EN 124 (bezzawiasowe, nieryglowane, wentylowane, luźne)
13. Szerokie (podwójne) szczeble złazowe montowane w zakładzie prefabrykacji. Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm.
14. Podbudowa z betonu B-15 gr. 20cm
15. Zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie masą gruntującą asfaltowo − kauczukowa + masa bitumiczna do izolacji powłokowych lub zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatów.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok skr. 247 tel./fax (085) 675 35 93				
Obiekt	Wieś Brończany, Gmina Juchnowiec Kościelny			NR. RYS. 17
Temat	Kanlizacja sanitarna z odgałęzieniami, sieć wodociągowa			SKALA —
Inwestor	Gmina Juchnowiec Kościelny			
Nazwa rys.	Studnia rewizyjna betonowa			BRANŻA: Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01		Data: 11.08.2016
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasielczuk	BŁ/74/68		