

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia zabezpieczenie linii SN i nN przy starczyżowaniu lub zbilżanku z

Sioux wooteniyang i Kanabizayiny
warunkach:

- na następujących warunkach:
 1. Zachować odległość 0,5 m od słupów i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.
 2. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla N Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelniać.
 3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren o wyłączenie linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy opaski przebieg linii kablowych w terenie.
 5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
 6. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenia zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
 7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzację z naniesionymi przepustami.
 8. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
 9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji podziemnej.
 10. Prace prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych”.

