



OSADNIK POPŁUCZYN 1:50

zbrojenie płyty górnej



Oznaczenie:



UWAGI:

- Grubość płyty – 12cm.
- Grubość otuliny – 2.0cm.
- Pręty kolidujące z otworami wyciąć.

WYKAZ ZBROJENIA						
Nazwa elementu:		Wykonać:		Masa 1 elementu:		Masa całkowita:
ELEM		LICZ szt		MASA1 kg		MASAC kg
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]		Uwagi
				A-0	A-III	
	[mm]	[szt]	JEDN	φ8	h10	
1	h10	40	85.4			co 15 cm
2	h10	68	180			co 15 cm
3	φ8	54	55.4	299.16		co 25 cm
4	h10	48	126.5		60.72	
Długość razem						
Masa jednostkowa						
Masa razem						
Masa ogólna						

Beton B25

Stal zbroj. A-III 34GS

grub. płyty 12 cm

"RING" Dawid Bujwicksi			18-106 Niewodnica Kościelna ul. Miętowa 5	
Projektant		inż. Wiktor Klatkowski BL/220/86		Data: 22.07.2011r.
Specjalność konstrukcyjno - budowlana i architektoniczna				
Sprawdzający		mgr inż. Stanisław Troško BL/102/79		Nr rysunku: 6
Specjalność konstrukcyjno- budowlana				
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym, gm. Juchnowiec Kościelny				
Skala: 1:50		Tytuł rysunku: Osadnik popłuczyn - płyta górna		