

**Tabela wyników dla węzłów – rozbiór pożarowy****Tabela 3**

Nr węzła	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna ciśnienia [m n.p.m.]	Ciśn. w węźle [m]	Uwagi
1	135,10	152,00	<b>16,90</b>	<b>zasilanie</b>
2	137,20	151,94	14,55	
3	137,20	151,93	14,51	
4	138,20	151,90	13,36	
5	139,90	151,88	11,55	
6	140,30	151,87	11,10	<b>Ciśn. min.</b>
7	139,30	151,87	12,10	
8	139,30	151,86	12,10	
9	136,10	151,85	15,30	
10	136,00	151,85	15,40	
11	135,50	151,85	15,90	
12	137,30	151,85	14,10	
13	138,00	151,85	13,40	
14	136,60	151,85	14,81	
15	135,80	151,86	15,61	
16	136,50	151,87	14,94	
17	135,60	151,88	15,89	
18	136,00	151,90	15,56	
19	135,60	151,91	16,02	
20	134,80	151,94	16,95	<b>Ciśn. max.</b>
21	136,00	151,90	15,56	
22	137,90	151,86	13,50	
23	138,80	151,86	12,60	
24	136,30	151,86	15,10	
25	136,30	151,85	15,10	
26	135,20	151,85	16,20	
27	136,30	151,85	15,10	
28	136,30	151,85	15,10	
29	135,60	151,85	15,80	
30	139,10	151,90	12,46	
31	138,20	151,86	13,20	