

Tabela wyników dla węzłów – rozbiór gospodarczy**Tabela 1**

Nr węzła	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna ciśnienia [m n.p.m.]	Ciśn. w węźle [m]	Uwagi
1	135,10	152,00	16,90	zasilanie
2	137,20	151,94	14,74	
3	137,20	151,93	14,73	
4	138,20	151,90	13,70	
5	139,90	151,88	11,98	
6	140,30	151,87	11,57	Ciśn. min.
7	139,30	151,87	12,57	
8	139,30	151,86	12,56	
9	136,10	151,85	15,75	
10	136,00	151,85	15,85	
11	135,50	151,85	16,35	
12	137,30	151,85	14,55	
13	138,00	151,85	13,85	
14	136,60	151,85	15,25	
15	135,80	151,86	16,06	
16	136,50	151,87	15,37	
17	135,60	151,88	16,28	
18	136,00	151,90	15,90	
19	135,60	151,91	16,31	
20	134,80	151,94	17,14	Ciśn. max.
21	136,00	151,90	15,90	
22	137,90	151,86	13,96	
23	138,80	151,86	13,06	
24	136,30	151,86	15,56	
25	136,30	151,85	15,55	
26	135,20	151,85	16,65	
27	136,30	151,85	15,55	
28	136,30	151,85	15,55	
29	135,60	151,85	16,25	
30	139,10	151,90	12,80	
31	138,20	151,86	13,66	