

Data: 06.12.2016 r.

Nr warunków: WTS_35_2016.

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. *Obiekt i jego charakterystyka.*

1.1. Nazwa obiektu : **rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ignatki Osiedle.**

1.2. Adres obiektu : **obręb geodezyjny Księżyno Kolonia
gmina Juchnowiec Kościelny,
dz. nr 222/125 i 197/2**

1.3. Inwestor : **Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny**

2. *Warunki techniczne rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.*

2.1. Miejsce włączenia: **końcowa studnia w pasie drogowym o nr geod. 222/125.**

2.2. Sposób włączenia: **włączenie szczelne rurociągu do istniejącej studni. Dopuszcza się ewentualną przebudowę istniejącej studni lub przebudowę jej kinety.**

2.3. Rodzaj projektowanego rurociągu: **rurociąg ciśnieniowy z rur PE typu RC.**

2.4. W przypadku zagłębienia projektowanej sieci mniejszego niż 1,2m należy zabezpieczyć kolektor przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed zamarzaniem.

3. *Wytyczne organizacyjne.*

3.1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.

3.2. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasów drogowych oraz prowadzenie w nich robót od zarządców dróg.

3.3. Wejście na grunty osób fizycznych i prawnych uzgodnić z ich właścicielami.

3.4. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinie roboty ziemne wykonywać tylko ręcznie.

3.5. W okresie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych wykonywanie robót montażowych z materiałów PVC i PE jest zabronione.

3.6. Wcięcie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać po uzgodnieniu i pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

3.7. Projekt budowlany uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

3.8. Należy zawrzeć umowę z Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny określającą warunki realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, w tym przeniesienie prawa własności.

3.9. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

3.10. Niniejsze warunki są ważne przez okres 3 (trzech) lat.

Inspektor d/s technicznych
Czerniel
Damian Czerniel
ZGK Juchnowiec K