

Legenda:

RS Projektowana rozdzielnica budynku podtynkowa , II klasa izolacji zasilana z ZKL

Gniazdo 16A+N+PE 230V IP44.

Gniazdo 16A+N+PE 230V

Wypust symbol ogólny. Zasilanie elektryczne nie zakończone gniazdem.

1000W Grzejnik elektyryczny

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjami (kanały, rurociągi itp.)
Przed podłączeniem dostarczonych urządzeń technologicznych skoordynować sposób podłączenia zasilania oraz miejsce rozmieszczenia z układem zaprojektowanym. W przypadku określenia producenta urządzeń technologii dostosować instalację do występującego zapotrzebowania.

PROWADZENIE INSTALACJI:

- Odwody gniazdowe łączyć przewodem YDY 3 x2,5mm2.
- Gniazda wtyczkowe na wys. 30cm, w łaziencei kuchni na wys. 120cm lub na wysokości podanej na rzucie

archinata PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej
15-161 Białystok, ul. Wiejki 4
tel: 603 210 821
e-mail: biuro@archinata.pl

PROJEKT	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOROŻKACH GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Bł.	10.02.2017
		SKALA	1:100
		NR RYS.	E1
RYSUNEK	INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA SIŁOWA		PROJEKT BUDOWLANY
Inst. elektryczne	mgr inż. R. Żelazko	PDL/0071/POOE/12 PDL/IE/0043/09	podpis

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione