



Uwaga: Obwody na potrzeby świetlicy należy wykonać z rozdzielnic głównej RG, a na potrzeby stajni z rozdzielnic RS.

- LEGENDA:

  - 3xGniazdo DATA w wspólnej ramce
  - Gniazdo wtykowe pojedyncze, p/t, IP20
  - Gniazdo wtykowe pojedyncze, p/t, IP44
  - Gniazdo wtykowe podwójne, p/t, IP20
  - Gniazdo wtykowe podwójne, p/t, IP44
  - E1 Wypust instalacji elektrycznej 230V
  - E3 Wypust instalacji elektrycznej 400V
  - Przycisk wyłącznika głównego prądu
  - Rozdzielnica elektryczna
  - Główna szyna wyrównania potencjałów
  - Miejsca szyna wyrównania potencjałów
  - Zasilanie wentylatora
- LEGENDA:

  - Łącznik jednobiegunowy, p/t, IP20
  - Łącznik świecznikowy, p/t, IP20
  - Łącznik jednobiegunowy, p/t, IP44
  - Łącznik świecznikowy, p/t, IP44
  - Łącznik schodowy, p/t, IP44
  - Czujnik ruchu i obecności sufitowy IP44
  - Lampka z buczkiem systemu przyzywowego
  - Transformator systemu przyzywowego
  - Kasownik 1-pętlowy do systemu przyzywowego
  - Przycisk pociagowy

LEGENDA	
B2	OPRAWA LED 1800LM PLX IP20/44 840 15W
F1	OPRAWA LED 2500LM/840 IP65 20W
K9	OPRAWA LED 1300/840 PLX E IP44 11W
P	OPRAWA LED 3800LM PLX UGR<19 IP44 840 28W
PM - 2	OPRAWA LED 5800LM MICRO-PRM UGR<19 IP44 840 40W
T1	OPRAWA LED 5200LM PC OPAL IP65 840 36W

**EURO-PROJEKTY**  
STUDIO ARCHITEKTURY

**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.**

część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6, OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie

<b>Rys. nr E-4</b>	<b>Rzut poddasza - instalacje ele.</b>	20.07.2018
Elektryczne:	autor: mgr inż. Wojciech Grudziński nr upr. Bł-138/92, PDL/IE/0416/01	1:100

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE