

PODŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC DN160 SN4 DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DN425



RYSUNEK POGLĄDOWY WYKOPU



UWAGA:

** PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY POINFORMOWAĆ WSZYSTKICH GESTORÓW ISTNIEJĄCYCH SIECI O ZAMIERZENIU WYKONYWANIA ROBÓT*

** WSZYSTKIE RUROCIĄGI NALEŻY UKŁADAĆ METODĄ WYKOPOWĄ Z WYJĄTKIEM ODCINKÓW ZAZNACZONYCH NA PROFILU*

** PRZEWIERT/PRZECISK NALEŻY PROWADZIĆ W RURZE OSŁONOWEJ PE 100-RC dz250mm Z ZASTOSOWANIEM PŁÓZ DYSTANSOWYCH ORAZ MANSZET*

LEGENDA:

S1 ═══ S2 – projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

LEGENDA:

═══ – projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania

EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO I ŚWIETLICY

część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6, OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie

Rys. nr S-01		PROFIL PRZYŁĄCZA ORAZ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ	20.08.2018 1:100/500
b. sanitarna:	autor:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/POOS/13	
	współpraca:	inż. Wojciech Kostro	

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE