



Samoczynne  
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

$P_i = 25,87\text{kW}$

$k_j = 0,638$

$P_s = 16,5\text{kW}$

$\cos\varphi = 0,93$

$I_B = 25,64\text{A}$

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RS: PODTYNKOWA  
844x669x178, IP43, IK08  
Z DRZWIAMI I ZAMKIEM



**EURO-PROJEKT**  
STUDIO ARCHITEKTURY

**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.**

część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6, OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie

<b>Rys. nr E-7</b>	<b>Schemat rozdzielnicy RS</b>	20.07.2018
Elektryczne:	autor: mgr inż. Wojciech Grudziński nr upr. Bt-138/92, PDL/IE/0416/01	-----
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		