



ROZDZIELNICA RPC:
NATYNKOWA IP65

$P_i = 9,60kW$

$k_j = 0,791$

$P_s = 7,60kW$

$\cos\varphi = 0,93$

$I = 11,81A$

Samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

 EURO-PROJEKT STUDIO ARCHITEKTURY			
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6, OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie			
Rys. nr E-8		Schemat rozdzielnicy RPC	
Elektryczne:	autor:	mgr inż. Wojciech Grudziński nr upr. B-138/92, PDL/IE/0416/01	
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		20.07.2018 -----	