

.....
(miejsce na pieczęć)

Data: 13.09.2018 r.

Nr warunków: ZGK/DC/4150-287/18

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA **DO SIECI WODOCIĄGOWEJ**

1. *Obiekt i jego charakterystyka.*

- 1.1. Nazwa obiektu: **projektowany budynek użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne**
- 1.2. Adres obiektu: **Hołówki Duże nr geod. działki 399**
- 1.3. Inwestor: **Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny**

2. *Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.*

- 2.1. Miejsce wcinki: **istniejący wodociąg zlokalizowany w pasie drogowym oznaczonym nr geod. 400, w rejonie przedmiotowej działki.**
- 2.2. Rodzaj wcinki: **obejma (opaska) wraz z zasuwą odcinającą i skrzynką wodociągową.**
- 2.3. Rodzaj przyłącza: **rura PE (zalecany typ RC), na ciś. rob. min. 1,00 MPa.**
- 2.4. Pomiar poboru wody: **przewidzieć wodomierz w pomieszczeniu, które powinno być suche i posiadać łatwy dostęp w celu dokonywania odczytów, wodomierz zabezpieczyć przed zamarznięciem, przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające. Na czas budowy wykonać wodomierz wraz ze studnią wodomierzową na terenie działki własnej.**
- 2.5. **Za zestawem wodomierzowym przewidzieć zawór antyskażeniowy uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie sieci wodociągowej.**

3. *Wytyczne organizacyjne.*

- 3.1. **Warunkiem realizacji robót jest opracowanie „projektu przyłącza” na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależność do odpowiedniej Izby samorządowej. „Projekt przyłącza” musi być uzgodniony z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.**
- 3.2. **Do Inwestora należy podjęcie decyzji o budowie przyłącza: stosując przepisy art. 29 ust.1 pkt.20, lub stosując przepisy art. 29a Ustawy Prawo Budowlane.**
- 3.3. **Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.**

3.4. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robót od zarządcy drogi.

3.5. Przejścia pod drogami wykonywać w rurach osłonowych.

3.6. Ewentualne wejście na grunty osób fizycznych i prawnych uzgodnić z ich właścicielami.

3.7. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych z instalacją zasilaną z lokalnego (lub innego) źródła wody np. ze studni własnej kopanej lub wierconej.

3.8. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty ziemne wykonywać tylko ręcznie.

3.9. Zasypkę wykopów dokonywać gruntem piaszczystym warstwami grubości 20 – 30cm wraz z jego zagęszczeniem.

3.10. Dopuszcza się wykonywanie przyłącza przeciskiem lub przewiertem.

3.11. Teren po robotach doprowadzić do należytego stanu.

3.12. W okresie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych wykonywanie podłączeń jest zabronione.

3.13. W czasie robót należy zabezpieczyć wykopy oraz oznakować drogę w sposób uzgodniony z zarządcą drogi.

3.14. Termin prowadzenia robót i wcięcia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

3.15. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do odbioru w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

3.16. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej należy zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie w celu zawarcia umowy.

3.17. Niniejsze warunki są ważne przez okres 3 (trzech) lat.

Inspektor d/s technicznych
Czemiel
Damian Czemieliński
ZGK Juchnowiec K.