



Legenda:

- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik świecznikowy
- Łącznik jednobiegunowy IP44
- Łącznik schodowy
- Łącznik krzyżowy
- Wentylator z higrostatem i opóźnieniem wyłączenia

- A Oprawa LED 36W 5200lm, 4000K, klosz PLX, IP65
- B Oprawa LED 48W 7200lm, 4000K, klosz PMMA
- B1 Oprawa LED 36W 5200lm, 4000K, klosz PMMA
- C Oprawa LED 10W 1500lm, 4000K, z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchnym
- O Oprawa LED 20W 2700lm, 4000K, klosz opalizowany poliwęglan, IP54
- AW1 Oprawa awaryjna LED 1W, 2h, A1, optyka uniwersalna, certyfikat CNBOP
- AW2 Oprawa awaryjna LED 1W, 2h, A1, optyka korytarzowa, certyfikat CNBOP
- AW3 Oprawa awaryjna zewnętrzna LED 3W, IP65, 2h, A1, optyka osymetryczna, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOP
- EW1 Oprawa ewakuacyjna LED z piktoogramem, 2h, A1, certyfikat CNBOP

PROWADZENIE INSTALACJI:

Instalacje elektryczne prowadzić w brzdach pod tynkiem  
Instalacje oświetleniowe prowadzić przewodem YDYżo 2/3/4/5x1,5.  
Do wyłączników prowadzić przewody bez żyły niebieskiej i zielono-żółtej;  
Łączniki na wys. 1,4m i w odległości 15cm od framugi.

UWAGA:

Wentylacja pomieszczenia łazienki sterowana z wyłącznika oświetleniowego.  
Rozmieszczenie gniazd i opraw w pomieszczeniach biurowych należy traktować jako propozycję  
– ich rozmieszczenie może być zmienione przez architekta wnętrz lub użytkownika.  
Oprawy zewnętrzne zapadane za pompa czujnika ruchu i wyłącznika zmierzchniowego

archi natka		PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździel	
15-161 Błęjszok, ul. Włajki 4		tel. 803 210 821 e-mail: biuro@archinatka.pl	
PROJEKT	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego z przeznaczeniem na bibliotekę oraz pomieszczenia usługowe przy ul. Zambrzewskiej w Kleścinie, działka nr 763/1, gm. Juchnowiec Kościelny	BŁ.	07.07.2018
RYSUNEK	RZUT PARTERU	SKALA	1:100
	OŚWIETLENIE	NR RYS.	E-1
Autor	mgr inż. Robert Żelazko mgr inż. PDI/LE/0043/09	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
	upr. nr PDI/0071/PROJE/12	PROJEKT	WYKONAWCY
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r.). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione			