

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku  
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok  
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok  
tel. 85 675 68 10, faks 85 66 45 980  
marek.powajbo@psgaz.pl

**Pracownia Projektowa**  
**KOMI Sp. z o.o.**  
ul. Waszyngtona 24/415  
15-274 Białystok

Białystok, 12.12.2018

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.427.18

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.


Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Zaciszej w Olmontach wraz z niezbędną infrastrukturą - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 12.12.2018r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **858/B/2018**) pod następującymi warunkami:

1. W terminie 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem realizacji przedmiotowej inwestycji Inwestor winien powiadomić PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, celem umożliwienia wybudowania sieci gazowej wykazanej na projekcie zagospodarowania terenu jako projektowana.
2. Należy zachować minimalną odległość 1,0m w pionie od nawierzchni projektowanej do istniejącej/projektowanej sieci gazowej PE średniego ciśnienia.
3. Należy zachować minimalną odległość 0,5m w pionie od spodu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni projektowanej do istniejącej/projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia.
4. Zachowania minimalnych odległości poziomych skraju projektowanej kanalizacji deszczowej ( w tym wpustów i przykanalików ) od istniejącej/projektowanej sieci gazowej PE- 0,5m.
5. Zachowania minimalnej odległości pionowej projektowanej kanalizacji deszczowej od istniejącego gazociągu (przyłącza ) PE średniego ciśnienia zabezpieczonego rurą osłonową - **min. 0,1m**, bez rury osłonowej – **0,4m**

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku tel. 85-675-68-33, 85-66-45-905 o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych.
7. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu średniego ciśnienia – szerokość po 0,5m - należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością i starannością pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej!**
8. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowiązany do:
- odtworzenia na swój koszt : naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej;
  - odtworzenia na swój koszt : oznakowania sieci gazowej.
9. Zabezpieczenie gazociągów podlega odbiorowi przez przedstawiciela Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku.
10. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
11. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjętej opracowaniem projektu– np. zbliżenie sieci do gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.
12. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata

Z poważaniem,

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
  
Małgorzata Rakowska-Krawczeniuk