

.....  
(miejsce na pieczęć)

Księżyno dn. 10.09.2018 r.

Nr warunków: ZGK/DC/4150-276/18

**WARUNKI TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH SIECI:  
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ**

**1. *Obiekt i jego podstawowe dane.***

- 1.1. Nazwa obiektu : **istniejąca sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej w projektowanym pasie drogowym ul. Zacisznej w miejscowości Olmonty.**
- 1.2. Adres obiektu : **gmina Juchnowiec Kościelny  
obręb geodezyjny Olmonty  
dz. nr geod. 65/10, 65/12, 65/19, 65/26, 65/28, 65/7, 65/25, 65/27**
- 1.3. Inwestor : **Gmina Juchnowiec Kościelny  
ul. Lipowa 10  
16-001 Juchnowiec Kościelny**

**2. *Warunki techniczne zabezpieczenia istniejących sieci.***

- 2.1. Zachować normatywne przykrycie istniejących sieci. W przypadku niezachowania normatywnego przykrycia sieci należy zabezpieczyć przed zamarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- 2.2. Wyregulować wysokość skrzynek wodociągowych, hydrantów i włączów do studzienek do projektowanego poziomu terenu.
- 2.3. Istniejące hydranty na trasie przebudowywanych dróg przenieść poza pas jezdni.

**3. *Wytyczne dodatkowe.***

- 3.1. Projekt budowlany uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym.
- 3.2. ***Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.***
- 3.3. Niniejsze warunki są ważne przez okres 3 (trzech) lat.

Inspektor d/s technicznych  
*Czemiel*  
Damian Czemiel  
ZGK Juchnowiec K.