

Całość robót związanych z projektowaną kanalizacją deszczową należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, instrukcją producenta rur, przepisami BHP i obowiązującymi normami.

7. Zestawienie podstawowych materiałów

Sieci:

Lp.	Wyszczególnienie	Średnica (mm)	Jedn. Miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.	Rury kanalizacyjne DN315mm PVC klasy S lite SDR 34;	315	mb	181
2.	Studnie rewizyjne żelbet. lub polimerobetonu z dnem prefabrykowanym, z pierścieniem odciążającym, pokrywą żelbetową i wpustem żeliwnym typu ciężkiego D (40T) i częścią osadową H= 1,0m.	1000	kpl.	8
3.	Przejście szczelne do rur PVC DN315mm	315	szt.	1

- Odwodnienie wykopów
- Oraz pozostałe roboty wymienione w opisie.

Autor:
mgr inż. Marta Walczyńska