

Białystok, dn. 14.12.2018 r.

L. Dz. RE6/RM/SRJ/9367/2018

Pracownia Projektowa
KOMI Sp. z o.o.
ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Białystok

Dotyczy: „Przebudowa ulicy Jaśminowej w miejscowości Juchnowiec Kościelny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie”.

W odpowiedzi na pismo Pracowni Projektowej KOMI Sp. z o.o. w sprawie zabezpieczenia istniejącej sieci elektroenergetycznej w związku z planowaną przez gminę Juchnowiec Kościelny budową ulicy Jaśminowej w miejscowości Juchnowiec Kościelny, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, iż w celu zabezpieczenia istniejących sieci elektroenergetycznych znajdujących się w obrębie przedmiotowej inwestycji należy:

1. Pokryć koszty wszystkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych do realizacji zabezpieczenia istniejących elementów sieci elektroenergetycznej znajdujących się w obrębie inwestycji drogowej.
2. Istniejące energetyczne uzbrojenie podziemne planowane do pozostawienia pod projektowanymi drogami, zjazdami, powierzchniami utwardzonymi, rowami przydrożnymi oraz pozostałymi elementami infrastruktury technicznej osłonić osłonami dwudzielnymi twardymi.
3. W przypadku, niezachowania skrajni drogowej od sieci energetycznej, dokonania zmian rzędnych terenu skutkujących zmianą głębokości posadowienia sieci kablowej bądź wysokości zawieszenia przewodów istniejących linii napowietrznych Inwestor winien wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków usunięcia kolizji (wzór wniosku w załączeniu). Do wniosku należy dołączyć koncepcję przeniesienia lub ewentualnej przebudowy kolidujących elementów sieci elektroenergetycznej. Realizacja warunków usunięcia kolizji możliwa będzie po zawarciu stosownej umowy z PGE Dystrybucja S.A..
4. Przewidzieć rezerwowe przepusty kablowe w miejscu krzyżowania się projektowanych dróg głównych z istniejącą energetyczną siecią podziemną.
5. Zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz odpowiednimi normami opracować projekt wykonawczy zabezpieczenia istniejących elementów sieci kablowej z zachowaniem odległości min. 0,5 m od uzbrojenia podziemnego z jednoczesnym uwzględnieniem planowanych zmian w istniejącej niwelecie drogi w stosunku do rzędnych posadowienia sieci kablowej oraz wysokości zawieszenia przewodów istniejących linii napowietrznych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.

6. Opracowaną dokumentację uzgodnić w Rejonie Energetycznym Białystok Teren.
7. Prace w pobliżu podziemnej infrastruktury energetycznej prowadzić ręcznie.
8. Zakres przebudowy istniejących elementów oświetlenia drogowego zasilanego z przebudowywanej sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. uzgodnić z właścicielem urządzeń.
9. Sporządzić inwentaryzację geodezyjną przebudowanych urządzeń.
10. Po zakończeniu prac należy zgłosić urządzenia do odbioru technicznego, a w przypadku robót ulegających zakryciu dokonać ich sprawdzenia i odbioru przed zasypaniem. Przed odbiorem dostarczyć dokumentację powykonawczą.
11. Zapewnić bezprzerwowe zasilanie odbiorców na czas prowadzonych prac oraz refansować wynikłe z tego tytułu koszty.
12. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać w RE Białystok Teren zgłoszenia rozpoczęcia planowanych prac celem ustalenia terminów ewentualnego wyłączenia linii i podłączenia zasilania rezerwowego oraz ewentualnego nadzoru przy wykonywaniu prac. Za usługi związane z wyłączeniem, dopuszczeniem do pracy pracowników oraz nadzorem będą pobrane opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą OSD.
13. Za usługi związane z wyłączeniem, dopuszczeniem do pracy pracowników oraz nadzorem będą pobrane opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą OSD.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych zasad, Rejon Energetyczny Białystok Teren w celu zabezpieczenia interesów PGE Dystrybucja S.A., może odmówić zgody na przeprowadzenie prac na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Majątku Siłowego
Kierownik
Jarosław Krasnodębski

Do wiadomości:

1. **Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny**
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny

k/o - RM 6 a/a

Ze strony Rejonu Energetycznego Białystok Teren sprawę prowadzi:
Sebastian Reut-Jaworowski tel. (085) 676 66 64.