

P.p.=145,00

	istn. studnia z kr. bet. Ø1000.	istn. kabel. elektryczny, gł. osi 0,8m	151,98 istn. ks DN 200mm	istn. kabel. elektryczny, gł. osi 0,8m	istn. gaz DN110mm gł. osi - 1,0	istn. wodociąg DN100mm gł. osi - 1,80	proj. studnia z kr. bet. Ø1000.	właz typ D-400	istn. gaz DN25mm w rurze osłonowej DN50 - gł. osi - 1,10	proj. studnia z kr. bet. Ø1000.	właz typ D-400	proj. studnia z kr. bet. Ø1000.	właz typ D-400	153,22 istn. ks DN 160mm	proj. kabel. elektryczny, gł. osi 0,8m	153,45 istn. wodociąg DN32mm	153,46 istn. ks DN 160mm	proj. studnia z kr. bet. Ø1000.	właz typ D-400	istn. gaz DN25mm w rurze osłonowej DN50 - gł. osi - 1,10	istn. kabel. elektryczny, gł. osi 0,8m	istn. gaz DN25mm w rurze osłonowej DN50 - gł. osi - 1,10	154,19 istn. ks DN 160mm	proj. studnia z kr. bet. Ø1000.	właz typ D-400	istn. kabel. elektryczny, gł. osi 0,8m	istn. wodociąg DN32mm gł. osi - 1,80	istn. wodociąg DN32mm gł. osi - 1,80	154,95 istn. ks DN 160mm	proj. studnia z kr. bet. Ø1000.	właz typ D-400	istn. kabel. elektryczny, gł. osi 0,8m	istn. gaz DN25mm w rurze osłonowej DN50 - gł. osi - 1,10	proj. studnia z kr. bet. Ø1000.	właz typ D-400
Rzędna projektowanego terenu							154,84			154,92		155,37						155,61						156,31					156,93						157,69	
Rzędna istniejącego terenu	154,46						154,82			154,93		155,33						155,62						156,36					156,90						157,73	
Rzędna dna proj. kanału	152,97						153,06			153,19		153,57						153,77						154,64					155,34						155,87	
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,49						1,78			1,73		1,80						1,84						1,67					1,59						1,82	
Długość odcinka	26,0						38,0			38,0			20,0						43,5						35,0						35,0				
Proj. spadek kanału, odległość	L=64,0 i=3,5 ‰									L=58,0 i=10,0 ‰									L=78,5 i=20,0 ‰												L=35,0 i=15,0 ‰				
Proj. średnica nominalna, materiał	DN 315mm PVC klasy S lite SN8																																			
Hektometr i odległości	0	4,5	10,0	15,0			26,0			64,0		26,1			12,0	18,0	22,0		25,5			51,0	59,5	65,5		74,5			94,5	0,6	2	5,0			25,5		35,5	
Nazwa węzła	ISTN						D1			D2		D3					D4						D5							D6					D7	

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa **KOMI Sp. z o.o.**
15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
email: biurokomi@gmail.com
biuro@komi.net.pl
tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09

Nazwa rysunku:	Profil kanalizacji deszczowej	Skala: 1:100/500
Inwestor:	Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny	Data: XI.2018
Obiekt:	ul. Leszczynowej w msc. Solniczki	Nr rysunku: 3/1
Stadium:	PB	
Branża/Projektant: SANITARNA	Nr upr.:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Marta Walczyńska	PDL/0142/POOS/12	