

OZNACZENIA:

- projektowana szafka oświetlenia ulicznego
- projektowana oświetleniowa linia kablowa typu YKY 5x16
- projektowany przepust kablowy
  * rura osłonowa HDPE Ø110mm na projektowany kabel oświetleniowy
- projektowana latarnia oświetleniowa
  * słup stalowy 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m;
  * oprawa typu: LED kl. II, 55 W, 6053lm, 4000K, IP66;
- projektowana latarnia oświetleniowa
  * słup stalowy 8m bez wysięgnika;
  * oprawa typu: LED kl. II, 38 W, 4075lm, 4000K, IP66;
- istniejąca oprawa oświetleniowa

UWAGI:

1. Przepusty niezaznaczone zaprojektowano d ługości 1-3m (zgodnie z d ługością odczytaną z rysunku).
2. Pełne istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszczonym w projekcie budowlanym, kt óry stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym.
3. Przy słupach i szafce oświetleniowej pozostawić zapasy kabli długości po −1,5m.
4. Kable w ci ągach wielokrotnych uk ładać po trasie wg projektu budowlanego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o.

Pracownia Projektowa **KOMI Sp. z o.o.**
15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
email: biurokomi@gmail.com
biuro@komi.net.pl
tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09

Nazwa rysunku:	PROJEKT OŚWIETLENIA DROGOWEGO		Skala: 1:500
Inwestor:	Gmina Juchnowice Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowice Kościelny		Data: XI.2018
Obiekt:	ul. Leszczynowa w msc. Solniczki		Nr rysunku: 1
Stadium:	PW		
Branża/Projektant: ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Podpis:	
Projektant: mgr inż. Robert Arciszewski	PDL/0039/PWOE/05		
Współpraca: inż. Rafał Michalczuk			