WIDOK ZŁĄCZA ZK-P I SO



Opis techniczny:

Obudowa: poliester (wzmocniony włóknem szklanym) - karbowana lakierowana powłoką antygrafitti RAL7035. Konstrukcja modułowa umożliwia zamienność elementów. Obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne IK-10, wysoką temperaturę, klasa palności FH2-7, promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, zapewniająca szczelność IP 44 oraz II klasę ochronności.
Fundamenty: wykonany z tego samego tworzywa co obudowa; element oddzielny konstrukcyjnie; trwałe określenie poziomu zagłębienia w gruncie;
Zamek: zapewnia trzypunktowe zamknięcie drzwiczek; przystosowany do wkładki Master Key; wyposażony w uchwyt na kłódkę; Wentylacja: grawitacyjna;
Tabliczka ostrzegawcza naniesiona w sposób trwały i trudno usuwalny.
Uchwyty kablowe do mocowania kabli zamontowane w części fundamentowej.
Szyna PEN z "Al" - wyprofilowana ze śrubami M12 i zaciskami typu V-klema.

Ochrona od porażeń:
"Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C"

Podstawowe dane techniczne	
In część pomiarowa max:	160A
In część złączowa max:	400A/630A
Napięcie znamionowe:	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690V
Napięcie udarowe wytrz. części złącz./pomiar:	400A/630A
Częstotliwość znamionowa:	50~60Hz
Stopnie ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55°C
Icw prąd znam. krótkotrwały wytrzym.:	20kA
Ipk prąd znam. szczytowy wytrzym.:	40kA
Dopuszczalny czas trwania łuku elektrycznego:	100ms
Klasa ochronności:	II

www.seltar.com.pl

Zgodność z normami:

- PN-EN 61439-1:2011;
- PN-EN 61439-5:2011;
- PN-E 05163:2002;
- PN-EN 60529:2003;
- PN-EN 62262:2003;
- PN-EN 62208:2011;
- PN-EN 50274:2004;
- PN-EN 60695-11-10:2001/A 1:2005
- PN-EN 60947-1:2010/A 1:2011
- PN-EN 60947-3:2009/A2012
- PN-EN 60269-1:2010/A 1:2012
- PN-EN 60269-2:2010
- PN-EN 60898-1:2007/IS 1:2008
- PN-EN 60898-1:2007/A 13:2012
- PN-EN 90054:1987
- PN-EN 60044-1
- N SEP-E-001, N SEP-E-002

Wykonawca:	STEFAN TATAREK CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9 NIP 948-22-41-384 tel. (048) 360 83 44, fax (048) 331 40 23	Branża: Elektryczna
Inwestor:	GMINA Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10	Data: 08.2016r
Temat:	Modernizacja punktów sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny	Podz.:
Nazwa rys.:	Widok zestawu pomiarowego ZK-P i szafki sterowania oświetleniem ulicznym SO	Nr rys.: 4
Projektował:	mgr inż. Jerzy Koziński RA 84/85	Podpis: