

Typ oprawy	Ilość
L1 - 19,3W	
L2 - 26,3W	
L3 - 38,1W	
L4 - 42,3W	9-szt
L5 - 54,5W	
L6 - 71,9W	
L7 - 89,2W	
L8 - 109W	
L9 - 137W	
inne	

LEGENDA

- słup typu ŻN
- słup typu EPV
- słup stalowy okrągły
- L istniejąca oprawa ze źródłem LED
- istniejąca oprawa ze źródłem sodowym
- S projektowane złącze ZK-P + SO
- projektowany ogranicznik przepięć
- istniejący ogranicznik przepięć
- istniejące uziemienie na słupie
- projektowane uziemienie na słupie

Ochrona od porażeń:
"Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C"

Wykonawca:	CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9 NIP 948-22-41-384 tel. (048) 360 83 44, fax (048) 331 40 23		Branża: Elektryczna
Inwestor:	GMINA Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10		Data: 08.2016r
Temat:	Modernizacja punktów sterowania ośw. ulicznym na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny		Podz.:
Nazwa rys.:	Schemat instalacji oświetlenia ulicznego zasilanej ze ST Juchnowiec Koscielny nr 6-702		Nr rys.: 2
Projektował:	mgr inż. Jerzy Koziński	RA 84/85	Podpis: