RZUT
I PIĘTRA
skala 1 : 100

OKŁADZINY ŚCIENNE

METALOWE BAFLE ŚCIENNE
W pomieszczeniu sali konferencyjnej
wym. 40x100mm, rozstaw w osiach 13cm
kunfiguracja układania pionowa
Baffle ścienne montowane są na ścianie
przy użyciu systemowych
niewidocznych elementów mocujących,przeznaczonych
do mocowania punktowego zgodnie z wytycznymi producenta
Pod banelami ściana malowna farbą półmatową lateksową
w kolorze RAL 9003
perforacja akustyczna obustronna z gładką podstawą
w układzie diagonalnym Q =0,75-1,5mm
Montaż zgodnie z zaleceniami producenta

GRES
W pomieszczeniach mokrych i Wc na ścianach projektuje się
gresy do h=2,4cm zgodnie z kolorystyką przedstawioną
na rys. aranżacji wnętrz . Stosuje się gresy o parametrach :
kolorystyka wg . Rys. SZCZEGÓŁOWYCH

Płytki drewnopodobne :
płytki gresowe 119,8x 19cm
kolor popielaty migdał
Rozmiar 1198x190 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność III
Antypoślizgowość R10 A

płytka gresowa struktura calacaty
Rozmiar 1198x598 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność V
Antypoślizgowość R9 A
Mrozoodporność Tak

płytka gresowa barwiona w masie
w kolorze szarym (RAL E3/830-3)
Rozmiar 1200x 598, 598x598 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność Wgłębna <110 mm3
Antypoślizgowość R10 B
Mrozoodporność Tak

GLAZURA
W pomieszczeniach socjalnych ½, ⅔, ⅔ nad blatami projektuje się pas glazury
od h=0,85m do h=1,45 w kolorystyce zgodnej z rys. aranżacji wnętrz. Stosuje się
glazurę o parametrach :
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 6,5 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Połysk
Zastosowanie Wewnątrz
W pomieszczeniach porządkowych wprowadza się fartuchy przy umywalkach do
h=1,5 m

ŻALUZJE ROLOWANE
w kolorze SZARYM RAL 7047
system rolet xxl
rura stalowa nawojowa fi 68
wspornik ścienno/sufitowy 100x120
napęd SOMFY IO - Sunills 60 IO 55/17
sterowane z pilota situo 5 arctic
tkanina atrasowana niepalna
gramatura min 215 g/m2
podział rolet zgodny z podziałem na fasadzie

FIRANY przeźroczyste
na taśmie zbieranej

LUSTRA wklejane

OKŁADZINA ŚCIENNA z
płyty melaminowanej w kolorze zgodnym
z rys. amatacji wnętrz

ŚCIANY MALOWANE FARBĄ LATEKSOWĄ
KOLORYSTYKA ŚCIAN WG RYS. SZCZEGÓŁOWYCH POMIESZCZEŃ

-Wodoroszczeńczalna, bez rozpuszczalników, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia osób zawodowo zajmujących się malowaniem.
-Bez plastyfikatorów, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia użytkowników malowanych pomieszczeń.
- Rozprowadza się lekko, bez uczucia oporu na wałku
- Tworzy cienkie, dyfuzyjne powłoki lateksowe, nie zalewające naturalnej faktury podłoża.
- Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2.
- Nie przyciąga kurzu, przez co ściany pozostają dłużej czyste (szczególnie w narażonych na nadmierne gromadzenie się kurzu miejscach jak narożniki ścian, okolice kratek wentylacyjnych, czy grzejników).
- Odporna na łagodne (nie zawierające alkoholi) środki dezynfekcyjne i detergenty.
- wykonana w technologii E.L.F.

Odporność na szorowanie na mokro
Klasa 2

Zdolność krycia

2 klasa krycia w zakresie: 150-190ml/m2 dla koloru białego.

Granulacja

Drobna (<100 µm)

UWAGA:
SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH, PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".
3. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
4. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
5. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
6. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWNETUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ
8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTR.
9. POZOSTAŁE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG PROJ. KONSTRUKCJI.

Inwestor :	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA 10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY		
Nazwa i adres Obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM PRZY UL. JAŚMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.	Data	12.10.2020r.
		Skala	1:100
		Nr rys.	11
Tytuł Rysunku	RZUT I PIĘTRA OKŁADZINY ŚCIENNE		ARANŻACJA WNĘTRZ
Jednostka projektowa:	ATELIER >> ZETTA << ul.Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetto@zetto.com.pl		
	nr uprawnień / izba		podpis
Zespół autorski	mgr inż. arch. **Zenon Zabagło**	UAN.V-7342/3/65/93 DOIA Nr DS-0850	
	mgr inż. arch. **J.Małyszko-Lenkiewicz**		
Sprawdził	mgr inż. arch. **Krzysztof Gawełko**	*34/PDOIKK/2019 PDOIA Nr PD-0514*	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.z 24.grd.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE