


CENTRALA
SYGNALIZACJI
POŻARU
POM. SZATNI



Z PRZEDMIOTOWEJ CENTRALI
SSP ZA POMOCĄ
PRZEKAŹNIKA UTA
MONTOWANEGO WEWNĄTRZ
CSP WYPROWADZANE BĘDĄ
SYGNAŁY MONITORINGU
USZKODZENIA ORAZ ALARMU
SYSTEMU SSP DO
NAJBLIŻSZEJ STACJI
MONITORINGU KM PSP W
BIAŁYMSTOKU

CSP


Zespół kart
liniowych
dla dołączenia
pętli
dozorowych

Zespół
programowalnych
przełączników
kontrolnych

Zespół
programowalnych
przełączn. wykonaw.

Drukarka
alarmów

Zespół
zasilania
awaryjnego



Pętla dozorowa nr 1 – GARAŻ/PARTER




Pętla dozorowa nr 2 – I PIĘTRO/ II PIĘTRO

Pętla dozorowa klasy PH nr 3 wszystkie kondygnacje



Zasilacz
24VDC




Zasilacz
24VDC

Instalacja SAP	
	Czujka optyczna dymu
	Czujka optyczna dymu nad sufitem podwieszonym z dodatkowym wskaźnikiem zadziałania
	Czujka optyczno – temperaturowa
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
	Moduł wyjścia/wejścia
	Zasilacz buforowy 24V DC
	Adresowalny sygnalizator akustyczny
	Siłownik elektryczny
	Centrala oddymiania modułowa
	Przycisk przewietrzania
	Czujnik deszcz/wiatr
	Przycisk oddymiania

Sterowania realizowane przez programowane
wyjścia w modułach sterujących w zakresie m.in.:

- wentylacji ogólnej (wyłączenie),
- klapy oddymiające (otwarcie),
- zamknięcie klapy p.poz na wentylacji
- drzwi automatyczne rozsuwane budynku na kondygnacji parteru (otwarcie)
- zjazd windy na poziom parteru
- zwalnianie elektrowyłączników drzwi KD w razie pożaru
- podłączenie szafy sterowniczej systemu wentylacji oraz central wentylacyjnych do systemu SSP (pom. wentylatorni kondygnacja garażu)



Monitoring realizowany przez programowane wejścia
w modułach monitorujących w zakresie m.in.:

- central oddymiających
- położenia klapy p.poz. na kanałach went.
- stan zasilaczy ppoż.

Inwestor :	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA 10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY		
Nazwa i adres Obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM PRZY UL.JAŚMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.	Data	15.05.2020r.
		Skala	1:100
		Nr rys.	E 15
Tytuł Rysunku	PROJEKT BUDOWLANY		
Jednostka projektowa:	ul.Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl		
	nr uprawnień / izba		podpis
Zespół autorski	mgr inż. Wojciech Grudziński	BL 138/92 PDL/IE/0416/01	
	mgr inż. Radosław Dembicki		
Sprawdził	mgr inż. Marek Jodkowski	BL 63/02 PDL/IE/0017/06	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			