



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
15-182 Białystok, ul. Gen. S. Sosabowskiego 24 tel. 85 664 59 87  
Uzgodnia lokalizację projektowanego uzbrojenia pod n/w warunkami  
1. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejącego uzbrojenia  
szerokość 1m- wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci  
gazowej koszty naprawy pokryje wykonawca.  
2. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić PSG sp. z o.o. Oddział Zakład  
Gazowniczy w Białymstoku, Gazownia w Białymstoku, tel. 85 664 59 05  
3. Wybudowane uzbrojenie w strefie kontrolowanej istniejącej  
sieci gazowej podlega odbiorowi przez Przedstawiciela  
PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku  
Białystok, dnia ..... 20..... r.

2019-08-14  
2019-07-15

2019-07-15  
2019-07-15

Jednostka: 200006_2 gm. Juchnowiec Kościelny	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Oznaczenie obszaru aktualizacji Oznaczenie kancelaryjne zgłosz. pracy geodezyjnej	Skala: 1:500 ODGI.4320.3546.2019	Data wykonania mapy: 19.06.2019 r. GEOFACTORY Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 82/1, 15-232 Białystok NIP 542327454 REGON 200006_2 tel. 610 262 968 e-mail: geofactory@wp.pl, www.geofactory.pl GEODETA UPRAWNIENY Piotr Trójmiłow Świadectwo kwalifikacji nr 19016 Informacja o składowanych granicach nie buduje Nr rob. 196/2019 Nr ID:	
--	--	-------------------------------------	---	--

- Obszar prac budowlanych na etapie wykonania sieci wodociągowej
- Obszar prac budowlanych na etapie wykonania sieci ks grawitacyjnej i ciśnieniowej

ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA	ISTN. SIEĆ KS CIŚNIENIOWA	ISTN. SIEĆ GAZOWA	ISTN. KABEL ENERGETYCZNY	PROJ. KABEL TELETECHNICZNYDR. OPR.	PROJ. SIEĆ KS GRAWITACYJNA PVCø200	PROJ.SIEĆ KS CIŚNIENIOWA PERC ø75	PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA PERC ø110	PROJ. STREFOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW STUDNIA POLIMEROBETON	PROJ. STUDNIA BETONOWA	OGRODZENIE PANELOWE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW	PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE	SZAFY STERUJĄCE PRACĄ PRZEPOMPOWNI
------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------

UZGODNIENIE  
PGE Dystrybucja S.A. uzgodnia zabezpieczenie linii SN i nN przy szerokości lub zbliżeniu z  
...rezy. wodociągowej z kablem sanitarnym  
1. Zakazanie zabudowy 0,5 m od strefy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od tła kłosa.  
2. Kable o max. długości 0,5 m nie mogą być łączone z kablami energetycznymi.  
3. Kable o max. długości 0,5 m nie mogą być łączone z kablami energetycznymi.  
4. Wzrost przystąpienia do wykonania robót ziemnych wyznaczyć przez punkty aparatu przy  
przebiegu linii budowlanej w terenie.  
5. Wykonanie robót ziemnych w budowlanych ogrodzeniach i kłach energetycznych  
powinno być poprzedzone ich usunięciem przez wykonawcę, który ma obowiązek  
i posiada wyznaczenia tych robót.  
6. Po wykonaniu przedsięwzięcia geodezyjnego zgłosić do odbioru przez uprawnionego  
przewodnika Regionalnego Energetycznego Białystok Teren i nN.  
7. Dostarczyć do Regionalnego Energetycznego Białystok Teren i nN.  
8. Wykonanie robót należy zgłaszać na piśmie do Regionalnego Energetycznego Białystok Teren i nN.  
9. Wykonanie robót należy zgłaszać na piśmie do Regionalnego Energetycznego Białystok Teren i nN.  
10. Plan prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady prowadzenia prac budowlanych  
w obszarze energetycznym”.  
Białystok 13.12.2019  
Regionalny Energetyczny Białystok Teren i nN  
Wydział Majątku Sieciowego  
Specjalista ds. sieci  
Marek Pacuk

Oświadczam, że nie dokonano modyfikacji mapy do celów projektowych.  
Potwierdzam zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych  
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacji i sieci sanitarne  
nr ewid. PDL/0052/PWOS/12

Eko-Tech	ul. Warszawska 20 lok.20 15-062 Białystok tel. 792-232-520 Sylwester Mierzwiński 85-664-59-87 sylwester.mierzwiński@gmail.com	NR. RYS.
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU	1
INWESTOR	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY UL. LIPIOWA 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	
TYTUŁ OPR.	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW W KSIĘŻYNO KOLONIA DZ. NR 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175, 197/2 OBR. EWD. KSIĘŻYNO KOLONIA GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	DATA 10-01-2020
NAZWA RYS.	PLAN SYTUACYJNY W ZAKRESIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ	SKALA 1:500
PROJEKTANT	Sylwester Mierzwiński NR. UPR.: PDL/0052/PWOS/12	PODPIS:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU - ZABRONIONE		