Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
15-182 Białystok, ul. Gen. S. Sosabowskiego 24 tel. 85 664 59 87
Uzgadnia lokalizację projektowanego uzbrojenia pod n/w warunkami
1. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejącego gazociągu -szerokość 1m- wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy ponosi wykonawca.
2. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Gazownia w Białymstoku, tel. 85 664 59 05
3. Wbudowane uzbrojenie w strefie kontrolowanej istniejącej sieci gazowej podlega odbiorowi przez Przedstawiciela PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

Białystok, dnia ..... 20..... r.

Powyższa dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.
2019 -08- 14
z upoważnienia Starosty Powiatowego Ośrodka
Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna w Białymstoku przy
ul. Mickiewicza 3
Kierownik referatu państwowego gromadzenia i udostępniania zasobu
Z-ca Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA POWIATU BIELSKOSTOCKIEGO
Identyfikator ewidenc. materiału zasobu	6100Z 2019 4238
Data wpisania operatu technicz. do ewidencji materiałów zasobu	2019-07-15
Imię i Nazwisko osoby reprezentującej organ	Z-ca Dyrektora ds. Geodezji, Kartografii i Katastru

2019 -07- 15

Brak punktów osnowy III klasy w zakresie.

Jednostka: 200205_2 gm.Juchnowiec Kościelny	**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH**	Skala 1:500
	Oznaczenie obszaru aktualizacji	
	Oznacz. kancelaryjne zgłosz. pracy geodezyjnej:	ODGiI.4320.3546.2019
Obręb: 0023 w.Księżyno Kolonia		
Arkusz 1/1		
8.192.13.03.4.4		
Układ wys.: PL-EVRF2007-NH		
PUWG: 2000(8)		

Data wykonania mapy: 19.06.2019 r.

GEOFACTORY Ewa Trofimow
ul. Mickiewicza 82/1, 15-232 Białystok
NIP 5423787484 REGON 200[illegible]50
tel. 600 260 965
email: geofactory@wp.pl, www.geofactory.pl
GEODETA UPRAWNIONY
Piotr Trofimow
Świadectwo kwalifikacyjne 38016

Informacja o służebnościach gruntowych nie badano.
Nr rob. 166/2019
Nr ID.

SZKIC ORIENTACYJNY

URZĄD GMINY
Zatwierdzono projekt
z dnia 16 paź 2019 + PISMA
Nr GG.7230.1.279.2019

UZGODNIENIE
PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia zabezpieczenie linii SN i nN przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z
na działce nr ewidencyjnej
1. Zachować odległość 0,4 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.
2. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć wzdłuż osi rurami dwudzielnymi, dla kabla SN 15-kV koloru czerwonego, dla kabla nN O 1 kV tuin koloru niebieskiego.
Przepusty rurowe
3. Przy [illegible] w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Teren Zakładu Gazowego należy zgłosić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Roboty ziemne w obrębie linii SN i nN należy wykonać po wyłączeniu linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
5. Wykonywanie robót planowych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone dokładnym przez kierownika budowy bezpośrednim oględzinie i sposobu wykonywania tych robót.
6. Po wykonaniu przez zasypaniem zawiadomienie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzację, z naniesionymi przypustami.
8. Miejsca robót należy oznakować [illegible] ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. W [illegible] konsekwencja finansowa i [illegible] w [illegible] uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. ponosi inwestor inwestycji wyżej wymienionej.
10. Prace powinny być zgodne z załącznikiem nr 1 „Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych".

Białystok 13.12.2019
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Majątku Sieciowego
Specjalista ds. sieci
Marek Pacuk

Oświadczam, że nie dokonano modyfikacji mapy do celów projektowych.
Potwierdzam zgodność z orginałem mapy do celów projektowych
mgr inż. Sylwester Mierzwiński
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacje i sieci sanitarne
nr ewid. PDL/0052/PWOS/12

LEGENDA:

- ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA
- ISTN. SIEĆ KS CIŚNIENIOWA
- ISTN. SIEĆ GAZOWA
- ISTN. KABEL ENERGETYCZNY
- PROJ. KABEL TELETECHNICZNYDR. OPR.
- PROJ. SIEĆ KS GRAWITACYJNA PVC⌀200
- PROJ.SIEC KS CIŚNIENIOWA PERC ⌀75
- PROJ. SIEĆ WODOCIAGOWA PERC ⌀110
- PS PROJ. STREFOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW STUDNIA POLIMEROBETON
- S1 PROJ. STUDNIA BETONOWA
- OGRODZENIE PANELOWE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- SZAFA STERUJĄCA PRACĄ PRZEPOMPOWNI

Eko-Tech ul.Warszawska 20 lok.20 15-062 Białystok tel.792-232-520 Sylwester Mierzwinski @ekotech.mierzwinski@gmail.com		
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS. 1
INWESTOR	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY UL. LIPOWA10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	
TYTUŁ OPR.	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W KSIĘŻYNO KOLONIA DZ. NR 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175, 197/2 OBR. EWID. KSIĘŻYNO KOLONIA GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	DATA 10-01-2020 SKALA 1:500
NAZWA RYS.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PODPIS:
PROJEKTANT: Sylwester Mierzwiński	NR UPR.: PDL/0052/PWOS/12	

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU – ZABRONIONE