MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Arkusz 1 (2)

data opracowania mapy: **07.03.2018** ark.mapy zas. **8.192.14.06.3.(1;2;3;4) 8.192.14.11.1.2; 8.192.14.11.2.1**

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		**Nr Pracy: 37/2018** **ODGL4320.807.2018**
Miejscowość		**Olmonty**
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	**200205_2**
	nazwa	**Juchnowiec Kościelny**
Obręb ewidencyjny	identyfikator	**200205_2.0028**
	nazwa	**Olmonty**
SKALA MAPY		**1:500**
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	**układ 2000**
	wysokościowych	**KRONSZTADT 60**
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		– – – – – –

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanych inwestycji*	**Nie badano**
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	**Brak**

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia obowiązku inwentaryzacji powykonawczej

USŁUGI GEODEZYJNO-INFORMATYCZNE
GEOINFO Tadeusz Mazurczyk
15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 37/21
tel. 085 745 3772, tel. 0607 036 213
NIP 545-110-42-99, REG. 200144767

NAZWA / imię i nazwisko Wykonawcy
data i podpis osoby reprezentującej
WYKONAWCĘ**

GEODETA UPRAWNIONY
Tadeusz Mazurczyk
Białystok, ul. Mazowiecka 37/21
upr. nr 20007, tel. 607 036 213

Imię i nazwisko nr uprawnień
oraz data i podpis geodety uprawnionego
który opracował mapę

INFORMACJA O PUNKATACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA

Nr punktu	Stan znaku i rodzaj stabilizacji
-	



SZKIC ORIENTACJI

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
Identyfikator ewidenc. materiału zasobu	P.2002.2018.2036
Data wpisania operatu technicz. do ewidencji materiałów zasobu	2018 -04- 13
Imię i Nazwisko osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

inż. Anna Malesza
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Jan Popławski
upr. KGPSP 561/2012
Białystok, dnia 30.08.2018r.
Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag ~~z uwagami~~

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się dnia 2 2 -08- 2018 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3

Uczestnicy narady [illegible] 896/2018

Z up. STAROSTY
inż. Jarosław Kapica
PRZEWODNICZĄCY
NARAD KOORDYNACYJNYCH

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Juchnowcu Kościelnym
z siedzibą w Księżynie
Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
tel./fax 85 744 12 69, REG. 363356490
tel. 85 850 10 88

UZGODNIONO Z UWAGAMI NA ARKUSZU NR 1/4

Inspektor d/s technicznych
Czemiel
Damian Czemiel
ZGK Juchnowiec K.

UZGODNIENIE

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia zabezpieczenie linii SN i nN przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z wodociągiem i kan. sanitarną ……………………… na następujących warunkach:

1. Zachować odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.
2. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnić.
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren o wyłączenie linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
5. Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
6. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzację z naniesionymi przepustami.
8. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie Inwestor inwestycji podstawowej
10. Prace prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych".

Białystok 27.08.2018

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Przyłączenia i Rozwoju
Kierownik
Marek Pacuk

143,70
42,17
s9
Ø400


176/3
146.1
146.2
kl160
m
wl32
pp148.17
176/4
Ø1000
s46
~146,80
144,60


Łączy ark. 2/4 i 3/4
Łączy ark. 1/4 i 2/4
DN200 22,8m 0,55%
DN200 28,5m 0,55%
DN200 21,4m 0,55%
DN200 29,5m 0,6%
DN200 34,7m 0,6%
DN200 35,3m 3,3%
DN200 26,7m 0,6%
DN200 29,2m 0,6%
Ø110 PE100 dwuścienna
Zabudowa metodą bezwykopową L=23,5m
ul. LEŚNA
ul. MIŁA
Szczęśliwa
Spontaniczna
s71 ~147,25 145,51 Ø400
s71.1 ~147,35 145,66 Ø400
s71.2 ~147,40 145,78 Ø1000
s60 ~147,00 144,80 Ø1000
s59 ~147,00 144,62 Ø400
s58 ~146,80 144,41 Ø1200
s61 ~147,18 145,58 Ø1000
s57 ~146,70 144,25 Ø400
s56 ~146,30 144,08 Ø400
s55 ~147,40 145,20 Ø1000
s54 ~146,95 144,71 Ø400
s53 ~146,52 144,33 Ø400
s52 ~146,20 143,19 Ø1200
s51 ~145,62 143,09 Ø400
s50 ~145,20 142,92 Ø400
HP1
HP2
w4 3xZ
w4.1
w9 1xZ
w10
w11
RO 160PEHD L=7,5m
RO 200PEHD L=10m
-93,1-
-113,5-
-37,3-
-54,3-
-8,9
179/24
179/25
179/26
179/27
179/28
179/29
179/30
179/31
179/32
179/33
179/34
179/35
180/11
180/12
176/5
176/6
mj2
zb.gaz.


HP4
2,0
0,3
3,5
179/40
179/42
179/45
179/47
179/50
DN200 24,6m 2%
Ø110 PE100 dwuścienna
1,8
3,4
179/36
179/39
HP5
3,0
1,5
179/43
s67 ~147,00 144,80 Ø1000
179/41
DN200 39,9m 2,7%
-42,6-
179/44
HP6
1,5
3,0
0,3
s27 ~146,50 144,30 Ø1000
179/46
179/48
DN200 39,8m 2,5%
-41,8-
179/49
DN200 25,5m 1,5%
-80,4-
Ø110 PE100 dwuścienna
179/38
DN200 8,3m 0,6%
s62 ~146,10 143,24 Ø400
s63 ~146,15 143,43 Ø400
s64 ~146,20 143,56 Ø400
s65 ~146,20 143,70 Ø1200
RO 160PEHD L=7,5m
s66 ~145,90 143,80 Ø1000
s26 ~145,50 143,31 Ø1200
RO 160PEHD L=7,5m
DN200 9,2m 2,5%
s25 ~145,30 143,08 Ø400
DN200 22,8m 1,2%
144,05
DN200 31,5m 0,6%
Spontaniczna
DN200 22,1m 0,6%
DN200 24,3m 0,6%
DN200 15,9m 0,6%
179/37
180/26
Spontaniczna
Ø110 PE100 dwuścienna
-7,9-
DN200 19,0m 3%
Ø160 PE100 dwuścienna
-46,8-
DN200 46,1m 0,5%
43,98
4m 0,6%
-12,1-
10,0
Ø110 PE100 dwuścienna -76,9-
Ø110 PE100 dwuścienna
Ø110 PE100 dwuścienna -63,2-
w15 1xZ
w16
-15,8-
HP7
w17 1xZ
HP3
w13
w14 1xZ
w12 3xZ
DN200 17,2m 0,6%
2,0
3,5
180/19
180/21
180/23
180/24
180/25
Miła
s11 ~144,50 142,48 Ø1200
-102,4- Ø160 PE100 dwuścienna
DN200 29,6m 0,5%
s10 ~144,30 142,34 Ø400
DN200 32,7m 0,5%
Miła
180/18
DN200 27,1m 0,6%
Ø110 PE100 dwuścienna
Łączy ark. 1/4 i 2/4
Łączy ark. 1/4 i 2/4
180/22
180/14
00 25,4m 0,6%
DN200 19,5m 0,5%
~143,70 s9
bud.


Łączy ark. 2/4 i 3/4
5,1m 0,5%
DN200 24,8m 0,5%
Ø160 PE100 dwuścienna
DN200 38,8m 0,5%
Miła
~145,20
143,03
s14
Ø400
~144,80
142,91
s13
Ø400
~144,50
142,71
s12
Ø1000
179/52
179/51
181/2
181/1
w26
145.6
146.2
145.8
144.8
144.6
144.5
144.3
144.2
3,0
1,5


HP1
proj. DN90PE
~1,0m
DN80
proj. DN100/80
proj. DN110PE
proj. DN110PE


w4
proj. DN110 PE100 RC
45°
proj. DN100
Proj.Ø110 PE100 RC
Proj.Ø110 PE100 RC


w9
w14
w15
proj. DN90PE
DN80
proj. DN100/80
proj. DN110PE
proj. DN110PE


HP2
HP5
HP6
zaślepka kołnierzowa DN80
DN80
proj. DN90PE
~1,0m
proj. DN90PE


w12+HP3
proj. DN110 PE100 RC
proj. DN110PE
proj. DN100/80
Proj.Ø110 PE100 RC
45°
~2,5m
proj. DN110PE
proj. DN90PE
~1,0m
proj. DN110PE


HP4
zaślepka kołnierzowa DN100
DN100/80
proj. DN90PE
~1,0m
proj. DN110PE


w17+HP7
proj. DN110PE
proj. DN100/80
DN80
proj. DN90PE
~1,0m
proj. DN110PE
~2,0m
DN100
proj. DN150/100
proj. DN160PE
proj. DN160PE

▭ - proponowane obrysy wykopów pod wodociąg

Legenda	Projektowane	Istniejące
- kanalizacja sanitarna sieć	DN200 13,0m 0,6%	ks200
- sieć wodociągowa	DN160 PE	
- rurociąg tłoczny		
- kanalizacja deszczowa		kdD300
- kable energetyczne		eS

PW "BANCERTUS" Jacek Banaszewski
ul. Jutrzenki 3; 15-157 Białystok; tel. 691-722-463; e-mail bancertus@interia.pl

Przedmiot rysunku	Plan sytuacyjny w zakresie kanalizacji sanitarnej i wodociągu.		
NAZWA obiektu budowlanego	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i zalicznikową instalacją elektryczną		
ADRES obiektu budowl.	ul. Miła, Szczęśliwa, Pozytywna, Spontaniczna i Leśna m. Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelny		
Opracował	mgr inż. Jacek Banaszewski		
Autor	inż. Józef Banaszewski Upr.bud.nr BŁ/82/78		
Skala 1:500	Nr ark. 2/4	DATA OPR. 2018-08-09	Strona