

Legenda:

750W — Grzejnik elektryczny

Gniazdo 16A+N+PE 230V IP44.

Gniazdo 16A+N+PE 230V

ZG — Zestaw Gniazd Remontowych, gn 3x16A+N+PE szt.1 gn 1x16A+N+PE szt.2; FR303 100A; S301 C16 szt.2 w obudowie plastikowej IP65

Wypust symbol ogólny. Zasilanie elektryczne nie zakończone gniazdem.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjami (kanały, rurociągi itp.)

Przed podłączeniem dostarczonych urządzeń technologicznych skoordynować sposób podłączenia zasilania oraz miejsce rozmieszczenia z układem zaprojektowanym. W przypadku określenia producenta urządzeń technologii dostosować instalację do występującego zapotrzebowania.

PROWADZENIE INSTALACJI:

- Odwody gniazdowe łączyć przewodem YDY 3 x2,5mm2.
- Gniazda wtyczkowe na wys. 30cm, w łazience na wys. 120cm lub na wysokości podanej na rzucie

PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej

15-161 Białystok, ul. Wiejki 4

tel: 603 210 821

e-mail: biuro@archinata.pl

PROJEKT	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ALTANĄ NA DZIAŁCE NR 67 W OBRĘBIE HOŁÓWKI MAŁE, GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	BŁ.	04.04.2016
		SKALA	1:100
		NR RYS.	E1
RYSUNEK	INSTALACJA ELEKTRYCZNA - GNIAZDA	PROJEKT WYKONAWCZY	
Autor	mgr inż. Robert Żelazko upr. nr PDL/0071/POOE/12	podpis	

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione