

24/06/2016 12:30

DK/9891/2016



EMED2A2F2

DECYZJA

Białystok, dnia 23.06.2016 r.  
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

dn.

24-06-2016

WPLYNEŁO

RŚ.6341.64.2016

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 127, art. 128, art. 135, art. 138, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U.2015.469), art. 104, art. 108 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni SW-4 zlokalizowanej na działce o nr geod. 371/84, obręb Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny oraz pobór wód podziemnych z czterech studni zlokalizowanych na działkach o nr geod. 371/66, 371/84, 371/16, 52/8, obręb Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny

o r z e k a   s i ę

- I. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego Nr RŚ.II.62230-02/10 z dnia 26.02.2010 r. zmienionego decyzją znak: RŚ.II.62230-02/10 z dnia 12.05.2014 r.
- II. Udzielić Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni SW-4 zlokalizowanej na działce o nr geod. 371/84, obręb Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny oraz pobór wód podziemnych z czterech studni zlokalizowanych na działkach o nr geod. 371/66, 371/84, 371/16, 52/8, obręb Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny, pod następującymi warunkami:
  1. Pobór wody odbywał się będzie za pomocą czterech studni wierconych:
  2. a) SW 2A zlokalizowanej na działce o nr geod. 371/66 o głębokości 71,0 m i wydajności eksploatacyjnej  $Q=80 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s=10,5 \text{ m}$ , położona za pomocą współrzędnych geograficznych: N 53°6'6.24" E 23°7'24.2".  
b) SW 4 zlokalizowanej na działce o nr geod. 371/84 o głębokości 61,5 m i wydajności eksploatacyjnej  $Q=80 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s=9,0 \text{ m}$ , położona za pomocą współrzędnych geograficznych: N 53°6'0.72" E 23°7'15.13".  
c) SW 1A zlokalizowanej na działce o nr geod. 371/16 o głębokości 140,0 m i wydajności eksploatacyjnej  $Q=120 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s=10,9 \text{ m}$ , położona za pomocą współrzędnych geograficznych: N 53°6'1.93" E 23°7'13.97".  
d) SW 3 zlokalizowanej na działce o nr geod. 52/8 o głębokości 152,0 m i wydajności eksploatacyjnej  $Q=43 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s=25,5 \text{ m}$ , położona za pomocą współrzędnych geograficznych: N 53°6'4.44" E 23°7'26.45".
  3. Zasoby eksploatacyjne ujęcia w ilości  $Q = 160,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji w warstwie wodonośnej  $S_{w-e}=10,5-12 \text{ m}$  i depresji w studniach  $S_e=11,5 \text{ m}-12,5 \text{ m}$  zostały zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku z dnia 09.02.2015 r., znak: GIS-III.7431.1.1.2015.
  4. Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczała
    - maksymalnie godzinowo 160  $\text{m}^3/\text{h}$
    - średnio dobowo 3 800  $\text{m}^3/\text{dobę}$
    - maksymalnie rocznie 1 350 500  $\text{m}^3/\text{rok}$ .
  5. Studnie wyposażone są w obudowy studzienne wykonane z kręgów żelbetowych  $\varnothing 2000 \text{ mm}$ , z pokrywą, wyposażone we właz, drabinkę i kominek wentylacyjny.
  6. Urządzeniami do poboru i pomiaru ilości wody będą:
    - a) studnia SW-2A: agregat pompowy GCA 6.03 z silnikiem 24 kW o wydajności  $Q=60 \text{ m}^3/\text{h}$ , z wodomierzem śrubowym DN 100, zaworem zwrotnym, zasuwą odcinającą i kurkiem czerpalnym;
    - b) studnia SW-4: projektowany agregat pompowy SP 77-5 z silnikiem 18,5 kW o wydajności  $Q=80$

m<sup>3</sup>/h, z wodomierzem śrubowym DN 125, zaworem zwrotnym, zasuwą odcinającą i kurkiem czerpalnym;

- c) studnia SW-1A: agregat pompowy GCA 6.03 z silnikiem 24 kW o wydajności Q=80 m<sup>3</sup>/h, z wodomierzem śrubowym DN 150, zaworem zwrotnym, zasuwą odcinającą i kurkiem czerpalnym;
- d) studnia SW-3: agregat pompowy GC 3.07 z silnikiem 18,5 kW o wydajności Q=30 m<sup>3</sup>/h, z wodomierzem śrubowym DN 80, zaworem zwrotnym, zasuwą odcinającą i kurkiem czerpalnym.

**7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

**III. Zobowiązuje się wnioskodawcę do:**

- utrzymania urządzeń wodnych we właściwym stanie technicznym;
- nieprzekraczania zasobów eksploatacyjnych poszczególnych studni;
- eksploataowania urządzeń zgodnie z aktualną instrukcją obsługi i prowadzenia książki eksploatacji;
- prowadzenia odczytów wskazań wodomierza raz w tygodniu oraz zapisywania ilości pobranej wody w rejestrze;
- dokonywania raz do roku badań jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- dokonywania raz do roku pomiarów poziomu zwierciadła wody i wydajności studni oraz wpisywania wyników do książki eksploatacji studni;
- w przypadku awarii urządzeń służących do poboru i pomiaru ilości pobieranej wody – studnię należy wyłączyć z eksploatacji do czasu naprawy.

**IV. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się do dnia 22.06.2026 r.**

**V. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.**

**UZASADNIENIE**

Dnia 24.05.2016 r. Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny wystąpiła do tutejszego Starostwa z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni SW-4 zlokalizowanej na działce o nr geod. 371/84, obręb Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny oraz pobór wód podziemnych z czterech studni zlokalizowanych na działkach o nr geod. 371/66, 371/84, 371/16, 52/8, obręb Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny określający warunki poboru wody, decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku z dnia 09.02.2015 r., znak: GIS-III.7431.1.1.2015 zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne ujęcia w ilości Q = 160,0 m<sup>3</sup>/h, przy depresji w warstwie wodonośnej S<sub>w-e</sub> = 10,5-12 m i depresji w studniach S<sub>e</sub> = 11,5 m- 12,5 m oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Ustawy Prawo wodne dnia 07.06.2016 r. organ podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz powiadomiono strony o prowadzonym postępowaniu.. Uwag ze strony zainteresowanych nie wniesiono.

W związku z faktem, iż wydano pozwolenie wodnoprawne Nr RŚ.II.62230-02/10 z dnia 26.02.2010 r. na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu zbiorowego z ujęcia zlokalizowanego w Kleosinie, zmienione decyzją znak: RŚ.II.62230-02/10 z dnia 12.05.2014 r., wnioskodawca pismem z dnia 15.06.2016 r., znak: IGK.7011.9.2015 wystąpił o wygaszenie obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego, celem wydania nowej decyzji. W związku z powyższym stwierdzono wygaśnięcie decyzji Nr RŚ.II.62230-02/10 z dnia 26.02.2010 r. zmienionej decyzją znak: RŚ.II.62230-02/10 z dnia 12.05.2014 r.

Wnioskiem z dnia 23.05.2016 r., znak: IGK.7011.9.2015 wójt Gminy Juchnowiec Kościelny wystąpił o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a. ze względu na ważny interes strony oraz społeczny. Gmina, w sierpniu bieżącego roku planuje przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji związanej z budową kanalizacji sanitarnej we wsi



Brończany, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Prawomocna decyzja jest niezbędna do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień. Ponadto, ze względu na występujące okresowe braki w dostawie wody mieszkańcom w odpowiedniej ilości oraz odpowiedniej jakości, istnieje pilna konieczność realizacji powyższego przedsięwzięcia oraz zwiększenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia do  $Q_e=160 \text{ m}^3/\text{h}$ . W związku z powyższym nadano niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 § 1 k.p.a.


Po przeanalizowaniu dokumentacji orzeczono jak w sentencji.

**Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.**

Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 21 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) dane zawarte w niniejszej decyzji oraz we wniosku o jej wydanie włączone zostaną do publicznie dostępnego wykazu danych o tych dokumentach.

Opłaty skarbowej nie pobrano, zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783) jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty skarbowej.

Adnotację w sprawie opłaty skarbowej sporządziła inspektor Anna Sidorowicz.



Z up. Starosty

**Kornel Józef Rosiak**  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Rolnictwa, Środowiska,  
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji

Otrzymują:

1. Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
2. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
2. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, ul. Warszawska 57a, 15-062 Białystok

