

IGK.271.2.2.2017

Odpowiedź na zapytanie Nr. 3

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 23.02.2017r. do tut. urzędu wpłynęły drogą e-mail zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia p.n „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kleosinie przy ul. Kruczkowskiego – przetarg II” W oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. z dnia 2015.12.22) Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany technologii wykonania ścian R120 ze szkieletowej na murowaną

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania ścian R120 na murowaną.

WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

