

Juchnowiec Kościelny, dnia 15 października 2018 r.

IGK.271.2.49.2018

## **Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 04.10.2018 r. do tut. organu wpłynęło mailem zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.:  
**„Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Juchnowiec Kościelny.”**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej *pzp*, Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

### **Pytanie nr 1:**

*Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.*

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

### **Pytanie nr 2:**

*Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie?? Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu nowych norm: PN-EN 13201-2 :201-6-03 PN\_EN6069B-1 PN-EN6059B-2\_3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000\_3-2, PN-EN61000\_3\_3 Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy*

Odpowiedź: Pytanie jest niezrozumiałe dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 3:**

*Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1\_ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.*

Odpowiedź: Wymagając certyfikatów ENEC, Zamawiający ujął wszystkie niezbędne dyrektywy i normy europejskie.

**Pytanie nr 4:**

*Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED powinny spełniać wszystkie niezbędne wytyczne EU.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych dowolnego producenta po spełnieniu wymagań SIWZ oraz przedłożeniu właściwych obliczeń fotometrycznych.

  
WÓJT  
mgr Krzysztof Marcinowicz

**Otrzymują:**

1. Wykonawca zgłaszający pytanie
2. strona internetowa [www.juchnowiec.gmina.pl](http://www.juchnowiec.gmina.pl)
3. a/a